

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



# 证书

根据ISO 25745-2:2015电梯能量效率

南德认证检测（中国）有限公司上海分公司  
恒通路151号3-13层  
上海, 200070 中国  
兹证明持证人

东芝电梯(中国)有限公司  
中国上海市蕴川路 685 号

的下述电梯已通过测试达到了如下能效等级:

<p>制造商: 东芝电梯(中国)有限公司 中国上海市蕴川路685号</p> <p>测试地点: 浙江德商 中国江苏省南京市浦口区华府路太新村</p> <p>电梯型号: ELCOSMO-E 序列号: GA161259-L241 电梯种类: 乘客电梯</p>	<p>能量效率等级</p> <p>电梯每年能量消耗: 3189.64 kWh</p>
<p>额定载重: 1050 kg 额定速度: 2.00 m/s 每年运行天数: 365</p>	
<p>待机功率: 133.87 W 待机功率等级: 3</p> <p>5分钟待机功率: 132.13 W 5分钟待机功率等级: 3</p> <p>30分钟待机功率: N/A 30分钟待机功率等级: N/A</p>	<p>平均行程的特定运行能量: 0.414 mWh/(kgm)</p> <p>运行能量等级: 1</p>
<p>根据ISO 25745使用类别 3 类 能效等级的比较只在同等使用类别的条件下。</p> <p>日期: 2018-04-28 参考标准: ISO 25745-2:2015</p>	

此证书在电梯未作变更条件下有效, 但有效期限不超过2023-04-27

证书号: 18.04.5010189169.002

上海, 2018-04-28

电梯能量效率认证办公室

王鹏



TUV®




# 证书

根据VDI 4707-1:2009电梯能量效率

南德认证检测(中国)有限公司上海分公司  
恒通路151号3-13层  
上海, 200070 中国  
兹证明持证人

东芝电梯(中国)有限公司  
中国上海市蕴川路 685 号

的下述电梯已通过测试达到了如下能效等级:

制造商: 东芝电梯(中国)有限公司 中国上海市蕴川路685号  测试地点: 浙江雅苑 中国江苏省南京市浦口区华响路大湾村  电梯型号: ELCOSMO-E 序列号: GA161259-L241 电梯种类: 乘客电梯  额定载重: 1050 kg 额定速度: 2.00 m/s 每年运行次数: 365  待机功率需求: 130 909 W (能量需求等级 C)  特定运行能量需求: 0.56 mWh/(kgm) (能量需求等级 A)	能效等级    在额定标称值下的电梯每年额定需求: 2317 kWh
根据VDI 4707使用类别 3 类 能效等级的比较只在同等使用类别的条件下。 日期: 2018-04-28 参考标准: VDI 4707-1:2009	

此证书在电梯未作变更条件下有效,但有效期限不超过2023-04-27

证书号: 18.04.5010189169.004

上海, 2018-04-28

电梯能量效率认证办公室

王鹏



TUV®